
Masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant a cladirii

I.D.: 100306031

Data publicarii	17.07.24	Coduri CPV	71632000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.440,00 RON - 1.440,00 RON

Descriere: Verificari PRAM: - sediul DGP din str. Nicolae Iorga nr. 29, sector 1 - 3 buc - sediul DGP din str. Calea Floreasca nr. 202, corp 2, sector 1 - 3 buc In urma verificarilor PRAM se intocmeste un Raport de verificare/incercare care cuprinde: - data efectuarii verificarii; - conditiile de masurare; - tipul aparatului folosit la masurare; - numele executantului si locul masurarii; - valoarea rezistentei de dispersie a instalatiei de legare la pamant, masurata la utilajul cel mai indepartat de priza de pamant; - aprecieri asupra gradului de umiditate a solului (umed, uscat, foarte uscat); - observatii asupra defectelor constatate; - copie dupa certificatul metrologic al aparatului folosit la masurare; - copie dupa autorizatia ANRE care da dreptul emitentului sa emita buletin PRAM.
