

Lucrări de execuție montare stații de pompare ape uzate UAT Bocșa (9 buc.) și UAT Oravița (1 buc.)

I.D.: 98565349

Documente participare:

- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1215804.pdf
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1215804-1.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Clauze contractuale.pdf
- Formulare.docx
- Avize si autorizatii.rar
- Planse.rar
- FisaDate_DF1215804.pdf
- DUAE_CERERE_282726.xml

Data publicarii	28.05.24	Coduri CPV	45232423-3 45232431-2
Termenul limita pentru depunere:	13.06.24	Pretul estimativ:	1.200.000,00 RON - 1.200.000,00 RON

Descriere: Execuție lucrări aferente contractului "Lucrări de execuție montare stații de pompare ape uzate UAT Bocșa (9 buc.) și UAT Oravița (1 buc.)". Contractul cuprinde: 1. Lucrări de montare stații de pompare ape uzate UAT Bocșa - 9 buc. aferente lucrărilor în regie proprie pentru contractul "Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție a apei și rețelelor de canalizare din Bocșa, cod: CS-CL-08" 2. Lucrări de montare stație de pompare ape uzate UAT Oravița - 1 buc. aferente lucrărilor în regie proprie pentru contractul "Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție a apei și rețelelor de canalizare din Oravița, cod: CS-CL-10" Fiecare stație de pompare ape uzate va conține: • bazin stație de pompare cu 2 camere (una umedă pentru acumulare și una uscată pentru montaj pompe); • pompele (1A+1R) și aparatura de comandă; • conducta și armaturile pe refulare; • instalații de automatizare, forță și lumină. Durata de execuție și punere în funcțiune a lucrărilor este 3 de luni. Perioada de Garanție este de 36 luni. NOTE: 1. Numărul de zile până la care Operatorii economici interesați pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 5 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. 2. Termene-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informații suplimentare: 3 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
