

Achizitiie pompa - DRDP Brasov

I.D.: 47839243

Data publicarii	06.07.20	Coduri CPV	42122000-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.07.20	Pretul estimativ:	750,00 RON - 750,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------

Descriere: Autoritatea contractanta, DRDP Brasov, doreste sa achizitioneze 1 buc. pompa recirculare agent termic cu urmatoarele date tehnice: 1) debit: max. 0.3 mc/h; 2) inaltime de pompare: max. 0.8m; 3) temperatura lichidului: min.+2°C, max. +110 °C; 4) tipul lichidului pompat: lichid care nu contine minerale, particule solide in suspensie, fibre, substante uleioase. Lichidul trebuie sa fie neutru din punct de vedere chimic cu parametrii similari cu apa. Lichidele care au o viscozitate mai mare decat apa pot produce deteriorari semnificative a parametrilor de functionare ai pompei. 5) presiune minima la intrare in functie de temperature lichidului:0.50 bar do 80 °C; 0.28 bar do 90 °C; 1.00 bar do110 °C; 6) presiune max.:1.0 MPa; 7) clasa de protectie: IP42; 8) clasa de izolare: H; 9) coeficientul de performanta energetica EEI: ≤0.23; 10) instalare: cu axul central in pozitie orizontala, cu carcasa montata cu mentiunea de a nu fi sub pompa; 11) tensiune: ~230 V (-6% - +10%), 50/60 Hz; 12) putere (I, II, III): 5-70W; 0.05 - 0.52 A; 13) distanta intre axe:180 mm; 14) racorduri hidraulice: 2"; 15) temepratura ambientala: 0 °C - 40 °C; RH < 95%.
