

Verificare PRAM

I.D.: 48823895

Data publicarii	12.08.20	Coduri CPV	71630000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.000,00 RON - 2.000,00 RON

Descriere: 1. Verificare rezistenta de dispersie la priza de pamant; 2. Verificare continuitate de la priza de pamant la tablou general distributie (TGD); 3. Verificare de la TGD la tablou secundar distributie (TSD); 4. Verificare de la TSD la echipamente electrice; 5. Verificare de la TSD la prize (220V, 380 V). Verificarile se vor face la adresa beneficiarului.
