
Achizitie UPS-uri pentru Centrala Fotovoltaica Mizil

I.D.: 24939194

Data publicarii	27.12.17	Coduri CPV	31154000-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.12.18	Pretul estimativ:	700,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------

Descriere: Centrala Fotovoltaica Mizil necesita achizitia a 12 UPS-uri cu urmatoarele specificatii: -Input 230 V 50/60 Hz, 10A, Output 230 Vac, 50/60 Hz, 8.7 A, 2000 VA/1200 W -Timp functionare : 45 minute; -UPS-urile sa poata tine un consumator de 600 w timp de 45 minute, în caz de avarie curent
