

Comandă având ca obiect achiziția de servicii de verificare, întreținere și reparare a hidranților interiori la sediul ANCOM - DRM.

I.D.: 96100366

Documente participare:

- Solicitare_de_oferte_serv_intretinere_si_rep_hidranti_DRM_2024_site.pdf

Data publicarii	19.04.24	Coduri CPV	50413200-5
Termenul limita pentru depunere:	23.04.24	Pretul estimativ:	4.075,00 RON - 4.075,00 RON

Descriere: Serviciile care fac obiectul achiziției constau în servicii de verificare, întreținere și reparare a hidranților interiori la sediul ANCOM – Direcția Regională Muntenia, în conformitate cu prevederile legale și cerințele minime obligatorii prevăzute în prezenta Solicitare de oferte. Se vor presta 2 servicii de revizii a celor 23 hidranți interiori și a întregii instalații aferente hidranților. Amplasamentul hidranților este următorul: Locație Bucăți SUBSOLUL CLĂDIRII 2 PARTER, LÂNGĂ CENTRALA TERMICĂ 1 PARTER GARAJ 1 1 PARTER GARAJ 2 1 ETAJ 1 - 8 (2/ETAJ, 1 LÂNGĂ LIFT ȘI 1 LÂNGĂ SCARA SPRE ETAJUL SUPERIOR) 16 ETAJ 9 1 ETAJ 10 1 TOTAL 23 NOTĂ: La subsol există și stația de pompe și rezerva intangibilă de apă aferentă hidranților. Instalația de pompare este compusă din 3 pompe marca GRUNDFOS din care 2 principale, tip MG 90LA2-24FT115-C2, și o pompă pilot tip CHV4-80 A-A-CVBE. Detalierea metodologiei de lucru: - A. revizii (verificări) generale periodice (2 revizii). Prima revizie va fi efectuată în luna mai 2024, în termen de maxim 10 zile de la notificarea trimisă de beneficiar, iar a doua revizie în luna noiembrie 2024, în maxim 10 zile de la notificarea trimisă de beneficiar; - B. reparatii (necesare a fi efectuate în urma reviziilor, dacă este cazul). A. REVIZIA (VERIFICAREA) GENERALĂ PERIODICĂ • verificarea stării generale a instalației / sistemului. • verificare grad de coroziune. • verificarea ajutorajelor de refulare. • verificare capete de conexiune. • verificarea cutiilor de protecție. • verificare la presiune a întregii instalații. • verificarea gradului de uzură a componentelor hidranților. • verificarea stării sistemelor de prindere. • verificarea manevrabilității robinetilor și starea calitativă a acestora. • verificarea stării furtunurilor din punct de vedere calitativ. • verificarea stării de etanșare a elementelor de protecție (garnituri, racorduri, etc.) • verificarea dotării cu accesorii. Prestatorul se obligă să respecte toate normele de securitate și sănătate în muncă, protecție civilă și gestionarea situațiilor de urgență pe timpul desfășurării activității în spațiile beneficiarului și să remedieze toate defecțiunile sau pagubele survenite din vina sa, în urma desfășurării activității în aceste spații. B. REPARAȚII (necesare a fi efectuate în urma reviziilor, dacă este cazul) - Prestatorul propune beneficiarului înlocuirea componentelor defecte, dacă este cazul, prin întocmirea unui deviz, în termen de maxim 5 zile de la efectuarea reviziei; Devizul estimativ va cuprinde cheltuielile cu piesele de schimb și manopera și va fi supus spre aprobare autorității contractante. Ofertantul va asigura piesele necesare reparațiilor și eventualelor defecțiuni constatate la instalație. Acestea vor fi noi, compatibile cu tipul de instalație, certificate/omologate și vor fi menționate separat în deviz. - După obținerea acordului, ofertantul se obligă să asigure furnizarea pieselor și prestarea serviciilor de reparații în t