
Mentenanța pentru instalații PSI

I.D.: 93050437

Data publicării	09.02.24	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	15.02.24 09:29	Pretul estimativ:	32.900,00 RON - 32.900,00 RON
----------------------------------	----------------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Mentenanța instalațiilor de detecție și avertizare la incendiu - cazarma 3589, Mentenanța instalațiilor de detecție și avertizare la incendiu - cazarma 3590, Mentenanța instalațiilor de detecție și avertizare la incendiu- cazarma 2737, Mentenanța instalațiilor de stingere incendiu - cazarma 3589 In conformitate cu art 5.6 din Normativ privind securitatea la incendiu, Partea a III a - Instalatii de detectare, semnalizare si alarmare , indicativ P118/3-2015, pentru a asigura functionarea corecta si continua a instalatiei, aceasta trebuie verificata si intretinuta periodic. Procedura pentru intretinerea IDSAI stabilita de catre proprietarul sau utilizatorul cladirii si executantul sau o firma atestata pt intretinerea IDSAI, trebuie sa specifice modul de acces la instalatie si timpul in care instalatia trebuie repusa in functiune dupa un deranjament. In urma mentenantei operatorul economic a serviciului de mentenanța va prezenta și o oferta de reparatie a dispozitivelor defecte.
