

Aparate AC - DRDP Brasov

I.D.: 104224994

Data publicarii	17.10.24	Coduri CPV	39717200-3
Termenul limita pentru depunere:	22.10.24 11:00	Pretul estimativ:	7.300,00 RON - 7.300,00 RON

Descriere: Autoritatea contractanta, DRDP Brasov doreste sa achizitioneze aparate AC cu montaj inclus 1 buc. 9000 BTU si 2 buc. 12000 BTU . Caracteristici AC tip split, capacitate 9000-12000 BTU Functie: Racire/Incalzire Capacitate racire (min/nom/max): 2730/10920/11940 BTU Capacitate incalzire (min/nom/max): 2730/11600/12280 BTU Alimentare: 1 Ph-220V-240V-50Hz Coeficient randament sezonier la racire SEER: 6.10 Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP: 4.00 Eficienta energetica racire: A++ Eficienta energetica incalzire: A+ Putere consumata racire (min/nom/max): 300/1140/1500 Putere consumata incalzire (min/nom/max): 300/1210/1500 Curent nominal racire: 5.10 A Curent nominal: incalzire UNITATE INTERIOARA Debit de aer unitate interna (SH/H/M/L) (m3/h): 510 Nivel de presiune acustica (SH/H/M/L) dB(A): 39 / 35 / 31 / 24 Nivel de putere acustica (SH/H/M/L): dB(A) 57 Dimensiune neta unitate interioara: 708x190x263 mm Greutate neta/bruta unitate interioara: 7.80 / 9.20 kg UNITATE EXTERIOARA Nivel de presiune acustica: 50 Nivel de putere acustica: 63 Dimensiune neta unitate exterioara: 700x245x544 mm Greutate neta/bruta unitate exterioara: 22.90 / 25.00 kg Alte caracteristici minimale: - Functie Stand-by 1W - Strat protectie anticoroziv aplicat pe evaporator și condensator - Functie Warm start (Pre-încălzire) - Functie flux de aer inteligent - Auto-diagnoză - Tehnologie DC inverter - Refrigerant R32 - Ventilatorul unității exterioare - min 7 trepte de viteză - Ventilatorul unității interioare - min 5 trepte de viteză - Functie Sleep - Functie Turbo - Functie PID Inverter Control - Functie de dezghețare inteligentă pentru condensator - Functie de protectie a compresorului de 3 min Kit de montaj inclus: - in limita a 15 ml lungimea maxima a traseului frigorific Montaj inclus Garantie 36 luni În perioada de garanție, vânzătorul se obligă să asigure remedierea defectiunilor în maxim 48 ore de la data reclamării acesteia de către beneficiar. Remedierea se face la sediul beneficiarului, iar în cazul unor defectiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul furnizorului de către acesta. Se va menționa adresa (localitatea) unității care poate asigura service autorizat pentru echipamente. Serviciile vor fi prestate de catre o firma specializata in vanzarea, montarea, intretinerea si repararea aparatelor de aer conditionat.