

Servicii de mentenanta echipamente aer conditionat sali servere pentru sediul central SDEE MN si Statia 110 KV Nord'

I.D.: 29140521

Documente participare:

- 6-ADV1020337.zip

Data publicarii	25.06.18	Coduri CPV	50324200-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	29.06.18	Pretul estimativ:	3.525,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Servicii de mentenanta echipamente aer conditionat sali servere pentru sediul central SDEE MN si Statia 110 KV Nord'' ANEXA A Operatiunile necesare pentru echipamantele de AC sunt urmatoarele: • verificarea functionalității • curățarea filtrelor • verificarea agentului frigorific, corectare (dacă este necesar) • verificarea ventilatorului: - verificarea jocului la ventilator; - verificarea și curățarea ghidajelor • curățarea măștilor și dispersoarelor • verificarea gradientului de temperatură a unității exterioare • verificarea gradului de îmbâcsire a unității exterioare • verificarea sistemelor de comandă și reglare • verificarea și curățarea condensatoarelor de răcire cu aer • verificarea și curățarea schimbătorului de căldură cu freon. • verificarea etanșeității organelor de închidere • verificarea ventilelor de siguranță • verificarea funcționării, etanșării și variației de presiune • verificarea instalației de condens. ECHIPAMENTELE SUNT IN PLOIESTI STRADA MARASESTI NR.44 SI STATIA 110 KV PLOIESTI NORD
