

## **Contract de lucrari pentru proiectul "CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE ÎN COMUNA MALU MARE"**

I.D.: 27000755

Documente participare:

- 7-425634.zip

---

Data publicarii	27.03.18	Coduri CPV	45232400-6
Termenul limita pentru depunere:	12.04.18	Pretul estimativ:	4.545.471,00 RON

---

Descriere: I. Descriere succinta a situatiei existente: Proiectul a demarat in anul 2006 si implementat cu fonduri de la Bugetul de Stat conform OUG 28/2013 prin PNDL, gestionat de MDRAPFE. În prezent, din proiectul inițial s-a realizat o parte din rețeaua de canalizare menajera, pe un tronson de aproximativ 1.886 m în conformitate cu prevederile autorizatiei de construire din anul 2006, dupa care s-a sistat executarea lucrarilor. Contractorul pentru executia lucrarilor a intrat in insolventa in anul 2014 si nu avea un subcontractant care sa preia executia lucrarilor. Contractul de lucrari s-a reziliat de drept. Intrucit tronsonul executat in perioada 2009-2014 , avind o lungime de 1.886 m din totalul de 7.837 m, nu a fost conservat corespunzator, s-a realizat decolmatarea si reabilitarea tronsonului vechi . S-a efectuat o Expertiza tehnico-economica , necesara pentru o evaluare tehnico-economica a lucrarilor executate si decontate. S-a realizat Actualizare a proiectului pentru diferenta de executat. - Descrierea achiziției publice: Prin prezenta procedura se asigura contractarea lucrarilor pentru diferenta de executat in conformitate cu Proiectul tehnic revizuit, realizarea de remedieri pe tronsonul executat (conform cu proiectul tehnic revizuit) si conectarea cu acesta. Obiectul contractului este executia sistemului de apa uzata din aria de proiect, constând în principal din urmatoarele masuri: • Colectoare din tuburi PVC SN8 pentru canalizare exterioara, cu diametrul Dn 250 mm în lungime totala de 5.960 m; • Remedieri pe tronsonul existent • 5 stații de pompare ape uzate menajere; • o stație de epurare a apelor uzate menajere pentru 1.700 LE cu capacitatea de Q zi med = 190 m3/zi, Q zi max = 255 m3/zi. • Asigurarea cu utilități, apa, energie electrica, drumuri de acces • Dotari II. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Conform art. 160 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, obligatia autoritatii contractante de a raspunde la solicitarile de clarificari este conditionata de transmiterea solicitarilor de clarificicari in termenul impus de 9 zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.