

Revizie/Igienizare aparat aer conditionat

I.D.: 85529876

Data publicarii	01.08.23	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.050,00 RON - 1.050,00 RON

Descriere: Servicii de revizie aparat aer conditionat tip split 2 buc. whirlpool 12000 BTU si 1 buc. Nordstar 12000 BTU Procedurile de intretinere cuprind: •Mentenanata pentru verificarea starii de functionare a unitatii interioare; •Proceduri pentru stabilirea starii generale de functionare a unitatii; •Curatare filtre si prefiltre; •Curatare vaporizator de orice depuneri din aer; •Curatare aripioare ventilator; •Indreptare fante indoite pentru a permite o buna circulatie a aerului etc. •Mentenanata pentru verificarea starii de functionare a unitatii exterioare; Proceduri pentru stabilirea starii generale de functionare a unitatii: •Verficarea presiunii agentului refrigerent si completarea acestuia in caz de necesitate; •Verificarea si curatarea condensatorului; •Verificarea compresorului; •Curatare palete ventilator etc. Mentenanata filtrelor de aer: Aceste filtre au rolul de a purifica aerul de praf, alergeni, bacterii si virusuri, iar curatarea lor periodica este estentiala pentru a preveni imbolnavirile de orice fel. Prestatorul va efectua serviciile in intervalul de lucru al beneficiarului, de luni pana joi de la ora 8:30 pana la ora 17:00 iar vineri de la ora 8:30 pana la ora 14:30. Prestatorul va respecta dispozitiile H.G. nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a altor dispozitii legale in vigoare incidente in domeniu. Executantul poarta intreaga raspu
