

Mentenanata instalatie de detectie , semnalizare si alarmare la incendiu

I.D.: 56239176

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 20.04.21 | Coduri CPV | 50610000-4 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 3.900,00 RON - 3.900,00 RON

Descriere: Mentenanata instalatie de detectie , semnalizare si alarmare la incendiu cu revizie la 6 luni.
DESCRIERE: Obiectul reviziei îl constituie asigurarea serviciilor de mentenanata a instalatiei de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu de la obiectivele Beneficiarului conform caietului de sarcini nr. 1556/15.04.2021 Pretul este pentru o revizie la 6 luni si include pretul transportului pana la locatie. Se vor efectua minim doua revizii pe an. Prestatorul va asigura operatiile de mentenanata si service echipamentelor, componentelor si accesoriilor sistemului, constând în minim urmatoarele operatii, dar nelimitându-se, dupa caz, doar la acestea: - verificarea starii fizice a conexiunilor si integritatii acestora; - verificarea integritatii echipamentelor si componentelor sistemului; - la fiecare 12 luni, se vor înlocui bateriile si acumulatorii (contra cost). În cazul acumulatorilor, daca nu au fost înlocuiti dupa 12 luni, se vor înlocui, obligatoriu, dupa 24 de luni de functionare a sistemului; - testarea parametrilor tehnico-functionali ai sistemului privitor la satisfacerea cerintelor de securitate ale Beneficiarului; Daca in procesul de mentenanata se constata defectiuni ale echipamentelor , disfunctionalitati ale instalatiei ce necesita materiale , consumabile(acumulatori) de inlocuit, acestea se vor specifica in procesul verbal de mentenanata si se va intocmi deviz cu echipamentele, materialele si manopera necesare inlocuirii/remedierii/ punerii in functiune a instalatiei
