

## Verificare tehnica periodica(din 2 in 2 ani) instalatii de utilizare a gazelor naturale.

I.D.: 39473001

Data publicarii	31.10.19	Coduri CPV	71356100-9
Termenul limita pentru depunere:	07.11.19	Pretul estimativ:	2.000,00 RON - 2.000,00 RON

Descriere: Verificare tehnica periodica(din 2 in 2 ani) pentru instalatiile de utilizare a gazelor naturale, din Parcul Stiintific si Tehnologic Tehnopolis Iasi, conform legislatiei in vigoare. Se vor intocmi documentele prevazute de legislatia in vigoare, pt. fiecare cladire si se vor transmite si operatorului autorizat de distributie a gazelor naturale conform procedurilor specifice de lucru. Se va emite buletinul de verificare a instalatiei pentru fiecare cladire in parte. In cazul in care se vor constata neconformitati sau defectiuni, acestea se vor comunica autoritatii contractante, impreuna cu un plan de masuri. IN cadrul SC Tehnopolis SRL avem 2 cladiri, cu contori separati, deci practic sunt 2 locuri de consum. 1. Loc consum cladire Nucleus - cod client 3006374, CLC 5000415415 cu urmatorii consumatori de gaz metan: -3 buc. cazane 620 kw, consumatoare de gaz mai mari de 60 mc/ora; - 1 buc. cazan consumator de gaz intre 20-30 mc/ora, respectiv 1 cazan de 240 kw; - 1 loc de aragaz, unde nu avem nici un consumator; - conducta de gaz de aprox. 50 ml. de la contor la consumatori. 2. Loc consum cladire Duplex - cod client 3006374, CLC 5001394950 cu urmatorii consumatori de gaz metan: -1 buc. cazan consumator de gaz intre 20-30 mc/ora, respectiv 1 cazan de 180 kw - 2 buc. incalzitoare instant apa de 2,9 mc/ora; - conducta de gaz de aprox. 5 ml. de la contor la consumatori. Se va realiza verificarea tehnica periodica a instalatiei de gaz aferenta celor doua cladiri. Valoarea estimata se refera la verificarea instalatiei in ansamblul ei, pentru cele 2 cladiri si toti consumatorii. MENTIONEZ CA TOATE APARATELE CONSUMATOARE DE GAZ SUNT AUTORIZATE CNCIR IN TERMEN.