
Revizie tehnica cazan apa calda in condensatie Put.term. 400-700 kW echipat cu arzator pe comb.gazos

I.D.: 74129726

Data publicarii	11.10.22	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.950,00 RON - 1.950,00 RON

Descriere: Se asigura, prin incheierea unui contract de prestari servicii cu durata de 12 luni, o revizie tehnica, detaliata in lista de mai jos, precum si interventii (contra cost) la solicitarea beneficiarului. Lista operatiunilor executate la o revizie tehnica la cazan de apa calda: 1. curatirea cazanului (drumuri de fum, focar); 2. verificarea etanseitatii cazanului; 3. verificarea bunei functionari a automatizarii echipamentului; 4. verificarea pompelor de circulatie; 5. verificarea tensiunii de alimentare; 6. verificarea functionarii boilerelor instalate la microcentrale, inlocuindu-se, contra cost, anodul de magneziu, daca este cazul; 7. verificarea tirajului cosului de fum; Lista operatiunilor executate la o revizie tehnica la arzator: 1. verificarea tensiunii de alimentare; 2. verificarea filtrului stabilizator de gaz; 3. verificarea reglajelor la arzator cu ajutorul gaz-analizorului la echipamente de peste 50.000 kcal/h; 4. verificarea si reglarea electrozilor de aprindere si ionizare; 5. verificarea electrovanelor si a dispozitivelor de siguranta; 6. verificarea presostatelor de aer si gaz; 7. verificarea functionarii blocului de comanda si simularea avariilor;
