

## **SERVICII de MĂSURĂTORI PROFILACTICE INIȚIALE ȘI FINALE, ANALIZE de ULEI ELECTROIZOLANT ȘI SERVICII DE REVITALIZARE pentru TRANSFORMATOR SERVICII GENERALE 2 TSG2 (OBT22) defalcate pe două loturi**

I.D.: 56749982

Documente participare:

- FisaDate\_DF1112469.pdf
- LOT 2 - FORMULARE.pdf
- LOT 2 - CS.pdf
- formulare LOT 2.rar
- LOT 1 - CS.pdf
- LOT 1 - FORMULARE.pdf
- formulare LOT 1.rar
- DUAЕ\_CERERE\_116779.xml
- DUAЕ\_CERERE\_116796.xml

---

|                                  |          |                   |                                 |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| Data publicarii                  | 10.05.21 | Coduri CPV        | 50532200-5                      |
| Termenul limita pentru depunere: | 21.05.21 | Pretul estimativ: | 177.487,00 RON - 177.487,00 RON |

---

Descriere: Entitatea contractantă intenționează semnarea unui contract de : SERVICII de MĂSURĂTORI PROFILACTICE INIȚIALE ȘI FINALE, ANALIZE de ULEI ELECTROIZOLANT ȘI SERVICII DE REVITALIZARE pentru TRANSFORMATOR SERVICII GENERALE 2 TSG2 (OBT22) defalcate pe două loturi: LOT 1- ,, SERVICII de MĂSURĂTORI PROFILACTICE INIȚIALE ȘI FINALE, ANALIZE de ULEI ELECTROIZOLANT ÎNAINTE ȘI DUPĂ LUCRĂRI DE REVITALIZARE IZOLAȚIE COMPLEXĂ HÂRTIE - ULEI TRANSFORMATOR 25 MVA, 110 / 6 kV ,TRANSFORMATOR SERVICII GENERALE 2 TSG2 (OBT22) '' , așa cum este definit în caietul de sarcini nr. 182/01.04.2021 și LOT 2- ,, LUCRĂRI DE REVITALIZARE IZOLAȚIE COMPLEXĂ HÂRTIE- ULEI TRANSFORMATOR 25 MVA, 110 / 6 KV, TRANSFORMATOR SERVICII GENERALE 2 TSG2 (OBT22), AMPLASAT ÎN INCINTA THERMOENERGY GROUP SA'' , așa cum este definit în caietul de sarcini nr. 183/01.04.2021, pentru o perioadă de 150 de zile calendaristice de la semnarea contractului de prestări servicii de către ambele părți. Transformatorul de Servicii Generale 2 TSG2 (OBT22), asigură alimentarea cu energie electrică și evacuarea în Sistemul Energetic Național a energiei electrice produsă de Grupul de Cogenerare Ciclu Combinat. Lucrările de revitalizare izolație hârtie- ulei transformator reprezintă ansamblul lucrărilor care au ca scop creșterea fiabilității, refacerea condițiilor inițiale de funcționare, eliminarea deficiențelor constatate în perioada de exploatare, în conformitate cu prevederile normativului P.E.116 / 94. Serviciile de analize ulei și măsurători profilactice inițiale și finale sunt necesare în vederea restabilirii stării inițiale a transformatorului și a stării rezultate în urma lucrărilor efectuate.