
VTU cazan apa calda, comb. gazos, P<=250 kW + verificare SS

I.D.: 39963011

Data publicarii	26.09.18	Coduri CPV	71631000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 540,00 RON - 540,00 RON

Descriere: VTU (verificare tehnica in utilizare, conf PT ISCIR A1-2010) la cazan apa calda, comb. solid, lichid sau gazos cu P < 250 kW Verificarea/ reglarea supapelor de siguranta cu arc (3 bc supapa de siguranta cu arc <=DN 32) care echipeaza instalatiile sub presiune ale detinatorului, presupune urmatoorii pasi: 1. golire apa din instalatia de incalzire din centrala termica a detinatorului 2. de/ montare supapelor de siguranta cu arc din centrala termica a detinatorului 3. curatare si revizie supape de siguranta 4. verificare la deschidere/ inchidere supape de siguranta cu respectarea abaterilor maxime mentionate in PT ISCIR C7-2010 5. umplere cu apa a instalatiei de incalzire din centrala termica a detinatorului si aerisirea conductelor 6. probe de functionare si proba de presiune hidraulica la presiunea de lucru a instalatiei, in prezenta personalului de deservire a instalatiei-fochist sau alt reprezentant al detinatorului (nu se admit preligeri, surgeri, pierderi de fluid) 7. intocmire si eliberare buletine de verificare/ reglare si declaratie de conformitate pt. lucrarile efectuate pt fiecare supapa de siguranta
