
Mentenananta sistem avertizare la incendiu

I.D.: 67966257

Data publicarii	07.04.22	Coduri CPV	31625100-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.000,00 RON - 4.000,00 RON

Descriere: Mentenananta la sistemul de detectie si alarmare incendiu se va efectua lunar si va include toate operatiile necesare de verificare/testare a sistemului pentru a asigura functionarea acestuia in conditii optime . Mentenananta la sistemele de detectie si alarmare incendiu va include minim urmatoarele operatii : - se executa simularea reala a tuturor conditiilor de defect: intrerupere,scurt circuit, alarma, a circuitelor si buclelor, lipsa sursei de alimentare, scoaterea detectoarelor din circuit si constatarea semnalizarii tuturor acestor defecte pe centrala; - se verifica comutarea pe sursa tampon de alimentare, se verifica semnalizarile la sirene separat, cu alimentarea pe fiecare sursa de alimentare (retea si acumulatori); - se verifica starea tehnica a tuturor acumulatorilor; - se verifica vizual placile electronice din centrala, integritatea circuitelor si contactelor, se curata de praf si impuritati daca este cazul; - se efectueaza intretinerea elementelor active (detectori, butoane de semnalizare etc.); - se verifica starea de integritate a cablurilor, traseelor de protectie a cablurilor, dozelor de conexiuni, dispozitivelor de izolare, a sirenelor de alarmare si se remediaza eventualele defectiuni; - se testeaza aleatoriu, astfel incat toti senzorii/butoanele sistemului sa verificati in decurs de 6 luni, fiecare detector sau buton, prin actionare, constatand functionarea acestora si semnalizarea specifica la unitatea centrala . - se completeaza fisele si jurnalul de servi
