

Verificare supapa de siguranta presiune intre 3 bar - 6 bar si Autorizare recipienti sub presiune

I.D.: 61158141

Data publicarii 22.09.21 Coduri CPV 45350000-5 71330000-0 71356100-9

Pretul estimativ: 1.005,00 RON - 1.005,00 RON

Descriere: Verificare supapa de siguranta (fixa sau tarabila)cu presiune de lucru intre 3 si 6 bar. 8 buc - 4 fixe si 4 reglabile, Autorizare recipienti (vase expansiune) aferente : centralelor termice , compresoarelor , hidrofoare , statii de pompare incendiu , etc Necesita autorizare echipamentele al carui produs dintre presiune maxima si volum poate fi : Pmax XV < 6000 la statiile de pompare si apa rece Pmax XV < 10000 la vasele centralelor termice si boiler de acm
