

Comanda scrisa având ca obiect lucrari de de interventie la instalatia de alimentare cu energie electrica la sala tehnica (portabilitate) la sediul DRB.

I.D.: 23829019

Data publicarii	13.11.17	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	16.11.17	Pretul estimativ:	13.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Lucrarile care fac obiectul achizitiei constau în: - furnizare si montare tablou electric JT (tabloul va cuprinde minim urmatoarele echipamente: tablou metalic similar cu cel existent EATON 25 Kw, disjunctori general, circuite de alimentare, centrala de masura + transformator de curent) - realizarea alimentarii serverelor si a aparatelor de aer conditionat din grupul electrogen. - realizare echilibrare faze in tabloul existent. - furnizare si montare cabluri de alimentare a consumatorilor (2 cabluri de 20 ml fiecare). - furnizare si montare cabluri de legatura intre tablouri (3ml) - realizare documentatii faza PT+DE si faza As-Built. Fiecare faza va fi predata in 4 exemplare color pe suport de hartie si in format electronic PDF. - Proiectul de instalatie electrica va fi verificat de verificatori de proiecte atestati conform Legii 10/1995. - Documentatia va include determinarea incarcarii maxime de putere care mai pot fi adaugate dupa punerea in functiune a tuturor consumatorilor existenti la data intocmirii documentatiei. Tensiunea de lucru in tabloul electric care urmeaza a se reconfigura este de 3X400V. Din motive tehnice, specifice salii tehnice, efectuarea lucrarilor se poate realiza doar in intervalul orar 20.00 - 08.00 (pe perioada de noapte) sau in zile de sambata si duminica. Alte cerinte : - Lucrarile si documentatia vor fi realizate de prestator autorizat ANRE. - Echipamentele nou utilizate în instalatiile electrice trebuie sa fie agrementate tehnic, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii si certificate conform Legii 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, SREN 60693 pe parti. - Încadrare în clase de reactie la foc si rezistenta la foc a materialelor se face în conformitate cu prevederile reglementarilor specifice. - Echipamentele electrice se aleg tinându-se seama de tensiune, curent, frecventa, curentul de scurcircuit, factorul de putere, regimul de lucru (continuu, intermitent) precum si alte caracteristici particulare, care trebuie luate în considerare la alegerea echipamentelor electrice, conform indicatiilor producatorilor. - Echipamentele electrice se aleg respectand clasele de protectie minime necesare, în functie de categoria incaperilor clasificate ,dupa influentele externe. - Caracteristicile echipamentelor electrice alese nu trebuie sa provoace efecte daunatoare altor echipamente electrice sau sa afecteze buna functionare a retelei de alimentare. Solicitarea de oferte poate fi vizualizata integral pe pagina de internet a ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice
