

## **Înlocuire baterii de acumulatori (nr 1 si nr. 2) 220 V c.c., S.I. 400KV din statia 400/220 KV Slatina**

I.D.: 96101596

Documente participare:

- Caiet de sarcini baterie nr. 1.pdf
- Caiet de sarcini baterie nr.2.pdf
- Model de contract inlocuire baterii.pdf
- Formulare inlocuire baterii.pdf
- INSTRUCIUNI PENTRU OFERTANTI.pdf
- FisaDate\_DF1212064.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_273989.xml
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_CN1068136.pdf
- RASPUNS CONSOLIDAT BATERII SLATINA 400KV.pdf

---

Data publicarii	19.04.24	Coduri CPV	45232221-7
Termenul limita pentru depunere:	30.05.24	Pretul estimativ:	537.644,00 RON - 537.644,00 RON

---

Descriere: Se va realiza lucrarea Înlocuire baterii de acumulatori (nr 1 si nr. 2) 220 V c.c., S.I. 400KV din statia 400/220 KV Slatina conform Caietelor de sarcini. Lucrarea propusă are ca obiectiv montarea a două baterii de acumulatori cu un număr de 105 elemente fiecare, pentru o capacitate de 250 Ah per baterie și o tensiune de 220 V c.c.. Elementele vor fi prevăzute cu echipament de monitorizare a parametrilor, conductoare de legătură între elementele bateriei și între fiecare baterie și serviciile interne. Sistemul de monitorizare al fiecărei baterii de acumulatori în parte, va fi integrat în sistemul SCADA al stației. Astfel, parametri de funcționare, al fiecărui element în parte, va putea fi urmărit/ monitorizat din camere de comanda a stației 400/220/110/20 kV Slatina. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 zile Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>). Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in doua etape, astfel: - in a 17-a zi calendaristica de la publicarea anuntului de participare si - in a 11-a zi calendaristica inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit, conform art. 29 alin (3) din HG 394/2016.

---