

## **Servicii de mentenanță, reparații, intervenții, service sistem alarmare antiincendiu**

I.D.: 30689281

Data publicarii 13.09.18 Coduri CPV 50413200-5 50800000-3

Termenul limita pentru depunere: 18.09.18

Descriere: - Revizie anuală cf.Normativ P118/3/2015 , art.5.6, alin.5.6.5, pct.4 - Intervenții la cerere în caz de defecțiuni ale sistemelor Verificări subsistem de alarmare și detecție la incendiu: • centrală alarmare și detecție la incendiu (dupa caz) • continuitate circuite; • sirene interioare și exterioare; • stare acumulatori și înlocuire la nevoie dacă situația tehnică o impune; • curățire detectori și verificare individuală la fiecare detector; • simulare incendiu și testare sistem ; • retransmiterea alarmelor către subsistemul de detecție și semnalizare la tentativa de efracție și comunicarea acestora către dispecerat. Sistemul detecție antiincendiu este compus din : Căpitănia Sulina ? Centrala incendiu 8 zone Apollo -1 buc. ? Detector de fum adresabil XP95 Apollo – 4 buc. ? Sirenă alarmare incendiu de exterior -1 buc. ? Acumulator 12V/18 Ah – 2 buc. ? Buton manual alarmare incendiu Apollo adresabil -3 buc. ? Sirena de interior alarmare incendiu adresabilă ? Apelator telefonic alarme- 1 buc. Căpitănia Medgidia ? Centrala incendiu 8 zone-1 buc. ? Sirenă alarmare incendiu de exterior -1 buc. ? Acumulator 12V/18 Ah – 3 buc. ? Buton manual alarmare incendiu -2 buc. ? Detector de fum convenționali – 4 buc ? Detector temperatură-1 buc. ? Soclu detectori -5 buc. ? Sirena de interior alarmare incendiu -1 buc. Căpitănia Mangalia ? Centrala incendiu 8 zone-1 buc. ? Sirenă alarmare incendiu de exterior -1 buc. ? Acumulator 12V/18 Ah – 3 buc. ? Buton manual alarmare incendiu -2 buc. ? Detector de fum convenționali – 5 buc ? Detector temperatură-1 buc. ? Soclu detectori -6 buc. ? Sirena de interior alarmare incendiu -1 buc. Căpitănia Midia ? Centrala incendiu 8 zone-1 buc. ? Sirenă alarmare incendiu de exterior -2 buc. ? Acumulator 12V/18 Ah – 3 buc. ? Buton manual alarmare incendiu -1 buc. ? Detector de fum convenționali –10 buc Căpitănia Cernavodă ? Centrala incendiu adresabilă Fire Class- 1 buc. ? Sirenă alarmare incendiu de exterior -2 buc. ? Acumulator 12V/18 Ah – 3 buc. ? Buton manual alarmare incendiu -5 buc. ? Detector de fum convenționali – 23buc ? Detector temperatură-1 buc. ? Soclu detectori -6 buc.