
Mentenanata si service pentru sistemul de detectie si alarmare la incendiu (dimensiuni medii)

I.D.: 41998434

Data publicarii	21.02.19	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 450,00 RON - 450,00 RON

Descriere: Serviciile vor consta in: Mentenanata pentru sistemul de detectie si alarmare impotriva incendiului pentru pastrarea caracteristicilor de functionare a echipamentelor in parametri normali. Revizuirea periodica a echipamentelor ce va cuprinde reglaje si probe de functionare pentru sistemul mentionat. Service-ul ce va consta in depanarea in cel mai scurt timp posibil a defectiunilor aparute, anuntate prin telefon, fax sau orice alt mijloc de comunicare. La cererea Beneficiarului, la maxim 3 luni de la punerea in functiune a sistemelor de detectie si alarmare impotriva incendiului, conform prevederilor Legii 333/2003 si a Normelor de aplicare a Legii 333/2003 prevazute in HG 301/17.05.2012, PRESTATORUL va asigura operatiuni de mentenanata si service a echipamentelor componente ale subsistemelor, accesoriile subsistemelor, constand in minim urmatoarele operatiuni, dar nelimitandu-se dupa caz, doar la acestea: - verificarea starii fizice a conexiunilor si integritatii acestora - verificarea integritatii echipamentelor si componenteloe subsistemelor - masurarea tensiunii la borne la sursele de alimentare si surselede back-up - testarea parametrilor tehnico-funcional ai subsistemelor privitor la satisfacerea cerintelor de securitate ale BENEFICIARULUI Costurile se refera la serviciul de mentenanata, nu includ deplasare sau instalarea de elemente suplim
