

REVIZIE GENERATOR CU MOTOR RICARDO

I.D.: 73697627

Data publicarii	30.09.22	Coduri CPV	50532300-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.500,00 RON - 2.500,00 RON

Descriere: OFERTA NR 356/09.09.2022 PENTRU REVIZIE SI REPARATIE GENERATOR UM01714 DE LA POARTA BABANA CU MOTOR RICARDO IN URMA VIZITEI LA GENERATOARELE DE LA UM01714 BABANA S-A CONSTATAT CA GENERATORUL DE LA POARTA ARE REZISTENTA DE PREINCALZIRE DEFECTA SI NU ARE NICI O REVIZIE FACUTA , IAR MAI JOS ESTE OFERTA DE PRET PROPUNERE FINANCIARA = 2500 + 475 LEI TVA = 2975 LEI 1. FILTRU ULEI = 125 LEI 2. FILTRU ULEI TURBO = 100 LEI 3. FILTRU MOTORINA = 125 LEI 4. ULEI 15 L X 30 = 450 LEI 5. REZISTENTA PREINCALZIRE 2000 W = 1000 LEI 6. MANOPERA = 700 LEI - GARANTIE 12 LUNI SAU 200 ORE DE FUNCTIONARE PLATA IN CONTUL TREZORERIEI IN 30 DE ZILE DUPA FACTURARE PRETUL INCLUDE DEPLASAREA LA GENERATOR , MANOPERA SI TOATE CONSUMABILELE NECESARE REVIZIEI + REZISTENTA DE PREINCALZIRE OFERTA ESTE VALABILA 60 DE ZILE TERMEN DE EXECUTIE 10 ZILE LUCRATOARE DUPA COMANDA CUMPARAREA SE FACE PRIN CUMPARARE DIRECTA DIN SEAP PROPUNERE TEHNICA : SE SCHIMBA ULEIUL SI FILTRELE DE ULEI SE SCHIMABA FILTRU DE MOTORINA SI SE AMORSEAZA CIRCUITUL SE VERIFICA FILTRU DE AER SI SE CURATA CARCASA SE VERIFICA / COMPLETEAZA ANTIGELUL SE VERIFICA AAR SI CONEXIUNEA FIRELOR, RELEELOR, SIGURANTELOR SE VERIFICA REDRESORUL PENTRU INCARCARE ACUMULATORULUI IN STATIONARE SE VERIFICA ACUMULATORUL SI NIVELUL ELECTROLITULUI SE VERIFICA CURELELE SI SE STRANG DACA ESTE CAZUL SE VERIFICA TOATE FURTUNELE DE APA SI AER , COLIERELE SE VERIFICA RACOARDELE , IMBINARILE , ETANSARILE SI EVENTUALELE SCURGERI SE SCHIMBA RE
