
Servicii de intretinere tehnica aparate de aer conditionat

I.D.: 84972742

Data publicarii	21.07.23	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.680,00 RON - 1.680,00 RON

Descriere: Servicii de verificare, intretinere si reparare aparate de aer conditionat tip SPLIT -9000-18000 BTU Operatiuni minime de verificare pe care personalul tehnic LINKSTAL ENGINEERING le va efectua in timpul operatiunilor de mentenanta: Evaluarea capacitatii de functionare a fiecarui aparat de aer conditionat. - operatiuni igienizate aparat aer conditionat: - verificare senzori; - curatare si spalare filtre cu apa si detergent ; - curatare vaporizator cu abur sub presiune si spray cu solutie antibacteriana; - verificare matisare circuit frigorific; - verificare pierderi circuit frigorific; - inchidere clapeta unitate interna; - curatare exterioara a unitatii interne cu solutie biocida si lampa UV; - pornire aparat si verificarea functionalitatii acestuia in modul de racire, recirculare aer si incalzire; De asemenea operatiunile tehnice de mentenanta vor cuprinde si instructiunile tehnice date de producatorii de aer conditionat.
