

## Servicii de reparare centrala termica

I.D.: 26822864

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 21.03.18 | Coduri CPV | 50720000-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |              |
|----------------------------------|----------|-------------------|--------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 29.03.18 | Pretul estimativ: | 5.450,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|--------------|

---

Descriere: Servicii de reparare a C.T din cazarma 884 Pitesti - reparare centrala Pegasus F2 85, P=103kw, pe combustibil gazos, prin inlocuire boiler apa calda, inclusiv materialele necesare montarii, vase de expansiune, etc. 1. Caracteristici tehnice ale boilerului de apa calda: -boiler cu acumulare, cu serpentine pentru preparare apa calda menajera, indirect; - capacitate 300 l; diametru exterior max. 650 mm; inaltime max. 1540 mm; racord acm 1; racord serpentine ?; suprafata de schimb max. 1,82 mp; putere termica 45 Kw; greutate max. 100 kg; 2. Vas expansiune de 80 l incalzire. 3. Vas expansiune de 18 l acm. 4. Supapa siguranta acm. 5. Robineti tur/retur serpentina. 6. Robineti apa rece/apa calda, racorduri ppr, pexal, teava ppr, etc. Vizitarea amplasamentului se poate face zilnic, intre orele 08-14, in B-dul Republicii, nr. 72, Pitesti, jud. Arges. Cantitate=1; Valoare estimata=5450,00 lei fara TVA.

---