

## **ADV1436928 -Servicii de intretinere si service pentru un grup electrogen de 150 kVA tip P150 E**

I.D.: 100937174

---

Data publicarii	29.07.24	Coduri CPV	50532300-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.700,00 RON - 2.700,00 RON

---

Descriere: Efectuarea reviziei tehnice anuale conformă cu recomandările producătorului, în cadrul căreia se va efectua: A) Motor: 1.1. verificarea îmbinărilor cu șuruburi și a piulițelor. Restrângerea acestora în caz de necesitate; 1.2. verificarea etanșeității capacelor și învelișurilor; 1.3. verificarea curelelor trapezoidale ale generatorului, retensionarea în caz de necesitate, 1.4 verificarea și ungerea sistemului de acționare a curelelor trapezoidale; 1.5. verificarea și curățirea filtrului de aer; 1.6 verificarea conductei de eșapament. elanșeilale, continuitate, verificarea depunerilor de gaze arse pe suprafața contaminată a eșapamentului (formare de funingine, depunere de ulei), 1.7. funcționare de probă în regim de exploatare, când agregatul se încarcă aproximativ 25 30% funcționând min. 20 de minute. Această probă se va executata cu personalul de exploatare. Se verifică răcirea după oprire și temporizările; 1.8 verificarea elasticității furtunului agentului de răcire sau după caz schimbarea. B) Sistemul de răcire: 1.9 Verificarea termostatului; 1.10 Verificarea și după caz schimbarea filtrului lichidului de răcire și a filtrelor de alimentare cu aer de răcire a grupului; C) Sistemul de ungere: 1.11 Schimbarea uleiului, schimbarea filtrului, schimbarea elementelor de filtru; 1.12 Verificarea răcirii uleiului; D) Sistemul de combustibil: 1.13 Controlul etanșeității rezervorului de combustibil, verificarea aerisirii; 1.14 Schimbarea filtrului de combustibil, curățirea, schimbare

---