
Verificarea și întreținerea echipamentelor de stingere incendiu

I.D.: 104086006

Data publicarii	10.10.24	Coduri CPV	44482200-4 50413200-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 586,92 RON - 586,92 RON

Descriere: verificare hidranți-Verificarea echiparii cu materialele necesare conform P118/2 și a presiunii de lucru o data la 6 luni, stingător G2-CO2 identificarea stingătorului, verificarea integrității exterioare a recipientului stingătorului, duzei de refulare/pâlniei, verificarea stării de încărcare prin cântărire și înlocuirea pieselor defecte, stingător P6-identificarea stingătorului, verificarea integrității exterioare a recipientului stingătorului, verificarea existenței manometrului și a indicațiilor acestuia, numai pentru stingătoarele permanent presurizate, verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei, înlocuirea pieselor uzate, identificarea stingătorului, depresurizarea stingătorului de incendiu, demontarea stingătorului, reîncărcarea cu agent de stingere, încărcarea buteliei cu agent propulsor, reasamblarea stingătorului
