

Furnizare si montaj cazan mural in condensatie la CAS SA

I.D.: 16337011

Data publicarii	28.11.16	Coduri CPV	39715210-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.12.16	Pretul estimativ:	35.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Cazan mural in condensatie avand urmatoarele caracteristici minime: - Putere termica 98 kW - 110 kW la parametrii agentului termic 50/300C - Randament util normal la puterea calorifica inferioara (la 40/300C): minim 108% - Randament util normal la puterea calorifica superioara (la 40/300C): minim 97% - Dotat cu arzator modulant pe gaz metan - Dotat cu schimbator de caldura din otel inoxidabil - Prevazut cu automatizare comandata de temperatura exterioara, pentru comanda unui circuit de incalzire si a unui circuit de apa calda menajera (boiler de 200 litri existent). Automatizarea trebuie sa includa senzorul de tur, senzorul de temperatura exterioara si senzorul de boiler - Inclusiv kit admisie aer/evacuare gaze arse (inaltimea sahtului vertical existent - aproximativ 16m). Admisia aerului se poate face separat, printr-o tubulatura orizontala, de aprox. 2m. - Inclusiv pompa de circulatie pentru incalzire - Inclusiv pompa circuit primar al boilerului - Inclusiv supapa de siguranta Cazanul mural ofertat si accesoriile acestuia vor fi montate intr-o instalatie existenta, pentru a inlocui un alt cazan mural, care va fi dezafectat. Centrala termica respectiva este situata la demisolul sediului administrativ al Companiei de Apa Somes, din B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79, Cluj-Napoca. Din instalatia existenta se pastreaza vasul de expansiune circuit incalzire de 80 litri, boilerul de 200 litri, vasul de expansiune acm de 18 litri, distribuitor-colectorul. Locatia unde va fi montat cazanul poate fi vizitata, la solicitarea ofertantilor.
