

**inlocuire conducta de expansiune centrala termica, inlocuire
pompa de recirculare si conducta by-pas**

I.D.: 49562104

| | | | |
|-------------------|-----------------------------|------------|------------|
| Data publicarii | 07.09.20 | Coduri CPV | 45259300-0 |
| Pretul estimativ: | 6.250,00 RON - 6.250,00 RON | | |

Descriere: 1- Golire apa din cazane apa calda si din instalatia din centrala termica 2. Demontare conducta de expansiune existenta (subdimensionata Cu22) 3. Montare conducta de expansiune noua, alcautuita din: teava cu35x1, 3 bc olandez al 1 1/4". 4 bc adaptor cu35- 1 1/4" f ext, mufa redusa 1"-1 1/4", 2 bc teu cu35, inclusiv supapa de siguranta cu arc 1 1/4"- 6 bar, materiale mici (snur de etansare teflon, aliaj lipire, butelie gaz lipire, etc) 4. Umlere cu apa cazane apa calda si instalatia din centrala termica 5. Proba de presiune hidraulica si de etanseitate pt tronsonul de conducta nou-montat 2. golire apa din cazan apa calda si instalatie tur si retur distributior in centrala termica 2. demontare pompa de recirculare existenta defecta, precum si conducta din teava otel DN50 intre robinetii de izolare ai pompei 3. montare filtru Y DN50 in amonte pompa nou-montata care sa protejeze pompa impotriva impuritatilor mecanice care pot deteriora/ distruga turbina pompei 4. montare pompa de circulatie noua cu parametrii: Q= 9.3 mc/h, H= 6.1 m 5. montare/ refacere conducta de by-pass din teava otel DN50 (inclusiv montare suspapa de sens arc 2") 6. proba de functionare pompa nou-montata, precum si proba de presiune hidraulica pt tronsonul de conducta modificat 7. Umlere cu apa cazan si instalatie, pornire pompe si aerisire completa instalatie 8. Lucrările se vor finaliza cu proba de presiune hidraulica la presiunea de lucru a instalatiei (nu se admit prelungeri scurgeri si/ sau neetanse