
Verificare electropompe FLYGHT

I.D.: 93729638

Data publicarii	19.02.24	Coduri CPV	42000000-6 50511000-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 19.080,00 RON - 19.080,00 RON

Descriere: Verificare 6 electropompe FLYGHT Verificari executate : 1. Verificare întreaga pompă și cablurile cu privire la defecțiuni mecanice externe. 2. Verificare mânerul de ridicare cu privire la coroziune sau alte defecte. 3. Izolația cutiei de jonctiune: unități de acționare de până la 1,1 kV 4. Verificare carcasa stator daca este curata si uscata 5. Verificare calitate ulei din carter - Dacă există apă în ulei, se evacuaza uleiul și se inlocuieste cu ulei nou. - Dacă uleiul nu conține apă, se completeaza cu ulei, dacă este necesar, până la nivelul corect. 6. Verificarea componentelor hidraulice - Verificare starea generală a rotorului cu pale sau a elicei și a inelului de uzură. 7. Raport tehnic pentru fiecare echipament analizat in care se specifica starea echipamentului si eventualele piese necesare pentru reparatie . 8. Punere in functiune .
