

---

## **Inlocuire pompa circulatie agent termic Hmax=6.0mCA, Dmax=3.6mc/h,nlocuire componente electronice pt**

I.D.: 43078270

---

Data publicarii 18.02.20 Coduri CPV 50511100-1 50720000-8

---

Pretul estimativ: 2.128,25 RON - 2.128,25 RON

---

Descriere: Inlocuire pompa circulatie agent termic primar, avand urmatoarele caracteristici tehnice: INALTIME DE POMPARE MAXIMA [m] 6.0 DEBIT MAXIM [mc/h] 3.6 PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU [BAR] 10 RACORDURI CORP POMPA [toli] 1 1/2 CUPLE POMPA [toli] 1 DISTANTA INTRE RACORDURI [MM] 180 ALIMENTARE ELECTRICA [V/Hz] 230/50 Operatia de inlocuire presupune demontarea pompei de circulatie defecta si montarea celei specificate anterior, efectuarea probelor de etanseitate si punerea in functiune. , Lucrarile de reparatii consta in inlocuirea senzorului temperatura imersie și a fluxostatului pentru Viessmann Vitodens 200, inclusiv livrarea pieselor de schimb necesare. Efectuarea reglajelor de ardere cu ajutorul gaz analizorului in conformitate cu specificatiile producatorului, centrala termica scoala gimnaziala nr 11

---