
Pachet verificare, reglare supape de siguranță cu arc

I.D.: 88053534

Data publicarii	09.10.23	Coduri CPV	71630000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.185,00 RON - 1.185,00 RON

Descriere: Pachet verificare, reglare supape de siguranță cu arc CPV: 71630000-3 Servicii de inspectie si testare tehnica Pachet verificare/ reglare supape de siguranță cu arc (11 bc x ^=1”), după cum urmează: 1. golire apa din cazan/ cazane apa calda si din instalatia de incalzire din centrala termică 2. de/ montarea supapelor de siguranta cu arc din centrala termică a detinatorului/utilizatorului 3. curățare, revizie si verificare/ reglare la deschidere/ inchidere supape de siguranta cu respectarea abaterilor maxime mentionate in PT ISCIR C7-2010 4. umplere cu apa a instalatiei de incalzire din centrala termica a detinatorului si aerisirea conductelor si a pompelor de circulatie 5. proba de presiune hidraulica la presiunea de lucru a instalatiei, in prezenta personalului de deservire a instalatiei-fochist sau alt reprezentant al detinatorului (nu se admit neetanseitati, preligeri, surgeri, pierderi de fluid) 6. intocmire buletine de verificare/ reglare si declaratie de conformitate pt. lucrarile efectuate pt fiecare supapa de siguranta, conf PT C7-2010
