

Contract de furnizare având ca obiect achiziționarea unui echipament chiller, în conformitate cu cerințele tehnice minime obligatorii precizate în prezenta solicitare de oferte

I.D.: 3235322

Data publicării	22.07.14	Coduri CPV	42512300-1
Termenul limita pentru depunere:	28.07.14	Pretul estimativ:	100.000,00 RON

Descriere: 1.Echipament de climatizare chiller utilizat în mediu rezidential care sa înlocuiasca echipamentul actual defect: -dimensiuni maxime: 3000/1200/1600 mm -capacitate frigorifica minim 75 kW la 350C temperatura exterioara -evaporator: temperatura de intrare a apei 120C - temperatura de iesire 70C cu debit de minim 3,6 l/s, cadere de presiune totala pe evaporator mai mica de 67 kPa, racorduri hidraulice de 2''; -dotat cu 2 compresoare; - control capacitate 50%-100%; -zgomot redus, maxim 50 dB(A) presiune sonora la 10 m; - puterea electrica totala mai mica de 28 kW; -net EER (conform EN14511:2011) minim 2,8 kW/kW; -net ESEER (conform EN14511:2011) minim 3 kW/kW; -agent frigorific ecologic tip R410A -panou de comanda pentru vizualizarea parametrilor si control inclus (vizualizare si setare temperatura intrare apa, vizualizare si setare temperatura iesire apa, vizualizare numar de compresoare active, vizualizare coduri de erori etc.) 2.vas de expansiune 20 l ; 3.vas tampon izolat pentru apa rece cu volum de min. 300 l, racorduri de 2'' si racorduri auxiliare (golire, aerisire); 4.pompa de recirculare: -tip "top-pull-out" (motor, cap pompa si rotor care pot fi demontate pentru întretinere în timp ce carcasa pompei ramâne pe conducta); -corpul pompei din fonta si rotor din otel inox; -debit minim de 14 m3/h; - înaltimea de pompare 18 m; 5.filtru Y 2'' pentru impuritati; 6.supapa de siguranta 3 bari - 2 bucati; 7.manometru cu cap scala 6 bari - 4 bucati; 8.montajul, punerea în functiune si toate materialele necesare punerii în functiune (robineti, teava, racorduri etc) incluse; NOTA: tabloul de sigurante existent este trifazic cu sigurante automate de 63A; sigurantele din tabloul principal sunt de 100 A; În oferta se va preciza termenul de livrare, instalare si punere în functiune a echipamentului de climatizare la sediul DR CLUJ, termen care nu trebuie sa fie mai mare de 50 (cincizeci) de zile calendaristice de la data semnarii contractului de catre ambele parti. Perioada de garantie: minim 36 (treizeci) de luni si care curge de la data semnarii fara obiectiuni a procesului-verbal de receptie cantitativa si calitativa a echipamentului; Locul de livrare, instalare si punere în functiune a echipamentului: sediul Directiei Regionale Cluj, Str. Câmpeni, Nr. 28, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Codul NUTS: RO113. La livrarea, instalarea si punerea în functiune a sistemului se vor prezenta cel putin urmatoarele documente: -aviz de însoțire marfa, -declaratie de conformitate/certificate de calitate, -certificate de garantie, -manuale de utilizare si întretinere în limbile româna sau engleza.