
Executie lucrari pentru obiectivul "Extindere rețea distribuție apă în Plaiul Cornului, Seciuri - Comuna Șotriile"

I.D.: 89690120

Documente participare:

- FisaDate_DF1196994.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Contract.pdf
- DTAC refacut Extindere retea apa Sotriile.rar
- Formulare.pdf
- Instructiuni suplimentare.pdf
- Liste.rar
- PT Extindere retele apa Sotriile.rar
- DUAE_CERERE_248722.xml
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1135064.pdf
- Planuri Container_rezervor.zip
- Raspuns clarificari consolidat din 4.12.23.docx
- Raspuns clarificari071223.pdf

Data publicarii	22.11.23	Coduri CPV	45232150-8 45232411-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	18.12.23	Pretul estimativ:	3.884.068,12 RON - 3.884.068,12 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Extinderea rețelei de distribuție apă, racordat la sistemul de alimentare cu apă caldă. Sotirile se face pentru satele Plaiul Cornului și Seciuri. În punctele de racordare, conform informațiilor puse la dispoziție de beneficiar nu s-a indicat rețeaua de apă în punctele de racord, cât și presiunea de regim existent în rețeaua de apă în funcțiune. Rețelele de distribuție apă propuse în cele 2 sate sunt de tip ramificat, formate dintr-o conductă principală $D_n = 100$, la care sunt racordați și hidranții de incendiu propuși, traseul acestora urmărind de regulă drumurile județene, și conducte de serviciu $D_n = 50$. La întreaga rețea de apă propusă se vor racorda branșamente de apă $D_n = 25$, 32 din dreptul imobilelor respective. Dimensionarea rețelelor de apă propuse s-a făcut conform breviarului de calcul anexat, prin care, de regulă, s-a urmărit asigurarea presiunii minime în punctele de cota maximă a terenului, iar în punctele unde presiunea maximă a depășit 6-6,7 bar. s-au prevăzut reductoare de presiune corespunzătoare, montate în cămine de vane. Conducta de apă s-a prevăzut îngropată la adâncimea de îngheț. Din cauza configurației terenului de pe traseele rețelei de apă propuse, în punctele de cota maximă s-au prevăzut cămine de aerisire, echipate cu robineti automați de aerisire-deaerisire $D_n = 50$, iar în punctele de cota minimă s-au prevăzut cămine de golire, prevăzute cu racorduri în "teu" și robineti sertar până $D_n = 50$ și racord Stoltz $D_n = 50$, prin care asigurându-se golirea prin furtun a apei din rețea, în caz de avarie. Clauză suspensivă: "Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că emiterea ordinului de începere a lucrărilor este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această destinație, iar emiterea ordinului de începere lucrărilor, făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează că va emite ordinul de începere a lucrărilor, către ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare acestei etape vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, pe o perioadă de 12 luni de la data aprobării raportului procedurii, contractul se va anula de drept, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art.212 alin.(1) lit.c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării contractului, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă. Perioada maximă pentru care operează clauza suspensivă este de 12 luni, astfel încât, în cazul în care condiția semnării contractului de finanțare nu este îndeplinită, procedura de atribuire este anulată." Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare cu 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare, la toate solicitările de clarificări primite cu 12 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor;
