
servicii verificare trimestriala- instalatie de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

I.D.: 79902360

Data publicarii	16.03.23	Coduri CPV	34942000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 250,00 RON - 250,00 RON

Descriere: verificarea trimestrială” se controlează dacă: a) sunt analizate toate înregistrările din registrul jurnal și sunt luate măsurile corective necesare pentru a aduce sistemul în stare corectă de funcționare; b) se acționează cel puțin un detector sau declanșator manual de alarmă în fiecare zonă, pentru a testa dacă echipamentul de control și semnalizare primește și afișează semnalul corect, pornește alarma sonoră și acționează oricare altă indicație sau dispozitiv suplimentare; c) sunt verificate funcțiile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentului de control și semnalizare; d) sunt verificate funcțiile de reținere sau eliberare ale ușilor din cadrul sistemului; e) acolo unde este permis, acționarea liniei de comunicare către brigada de pompieri sau dispeceratul de monitorizare; f) sunt efectuate toate testele și verificările specificate de producător, furnizor sau executant; g) este analizată orice modificare structurală sau de destinație care poate afecta cerințele privind amplasarea detectoarelor, declanșatoarelor manuale de alarmare și sirenelor de alarmare. Prin „verificarea anuală” se controlează dacă: a) au fost efectuate rutinele de verificare zilnice, lunare, trimestriale; b) a fost verificat fiecare detector privind funcționarea corectă în conformitate cu recomandările producătorului; c) echipamentul de control și semnalizare poate acționa fiecare dintre dispozitivele suplimentare; d) sunt inspectate vizual toate echipamentele și cablurile pentru a asigura c
