

## **Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru proiectul: "PRIMA INFIINTARE A RETELEI PUBLICE DE APA UZATĂ (CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE) COMUNA SOPARLITA, JUDETUL OLT"**

I.D.: 101162107

Documente participare:

- Parte tehnica.part1.rar
  - Parte tehnica.part2.rar
  - FisaDate\_DF1222833.pdf
  - Clauze contractuale.pdf
  - Modele Formulare.pdf
  - DUAЕ\_CERERE\_293970.xml
- 

Data publicarii	08.08.24	Coduri CPV	45232411-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	23.08.24	Pretul estimativ:	2.964.431,61 RON - 2.964.431,61 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Se vor proiecta și executa lucrari de constructii pentru obiectivul de investitie: "PRIMA INFIINTARE A REZEI EI PUBLICE DE APA UZATĂ (CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE) COMUNA SOPARLITA, JUDETUL OLT" Retelele de canalizare menajera urmaresc trama stradala si se vor executa din tuburi circulare din PVC SN 8, pentru canalizare. Lungimea totala a colectoarelor de canalizare menajera este de 2035,0 m, iar diametrul este Dn 250 mm. Racorduri individuale la colectoarele de canalizare Pentru a facilita racordarea cetatenilor la sistemul centralizat de canalizare, odata cu reseaua de canalizare menajera se vor executa si 93 racorduri individuale. Racordurile individuale vor fi compuse din teava PVC Dn 160 mm si camin de racord fabricat din PVC compus din baza, coloana inaltare si capac din fonta, A15, avand diametrul Dn 315 mm. Caminele de racord vor fi cu 1 intrare/1 iesire Dn 160. Conducta descarcare apa epurata in emisar se va executa din tuburi circulare din PVC SN 8, pentru canalizare. Lungimea conductei este de 95,0 m, iar diametrul este Dn 250 mm. Statii de pompare ape uzate Avand in vedere structura reliefului din zona rezelei de canalizare, s-a stabilit necesitatea montarii a 2 statii de pompare a apelor menajere care pompeaza apele uzate in colectorul cel mai apropiat, de unde curgerea apelor uzate este gravitacionala. Sunt constructii subterane. Statii de epurare ape uzate Schema de epurare adoptată Soluția tehnologică Schema de epurare propusă corespunde debitelor caracteristice de ape uzate și concentrațiilor indicatorilor avuți în vedere pentru acestea, și urmărește în mod special reținerea materiilor în suspensie (MS), a substanțelor flotante, eliminarea substanțelor organice biodegradabile (exprimate prin CBO 5 ) și eliminarea compușilor azotului și fosforului. Automatizarea functionarii statiilor de pompare Statiile de pompare a apelor uzate vor functiona, in mod normal, in mod automat, cu o pompa activa si una de rezerva. Tabloul de comanda si control va permite atat comanda automata cat si comanda manuala a functionarii pompelor submersibile. Selectia modului de functionare se va face de catre un operator, prin actionarea modulului de selectie. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, astfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, în conformitate cu prevederile art. 160 alin.1) din Legea nr. 98/2016 cu completările și modificările ulterioare. Termenul limită pentru transmiterea solicitărilor de clarificări de către operatorii economici este de 12 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Termenul limită în care Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet la solicitările de clarificări/informații suplimentare adresate de operatorii economici este in a 6 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. În măsura în care solicitările de clarificări/informații suplimentare au fost transmise în termenul prevăzut anterior, răspunsurile autorității contractante însoțite de întrebările aferente vor fi publicate în SICAP, în conformitate cu prevederile art. 160 alin.3) din Legea nr. 98/2016 cu completările și modificările ulterioare. Autoritatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări/informații suplimentare adresate de operatorii economici care vor fi transmise prin altă modalitate de comunicare sau alt termen decât cel stabilit.

---