
Lucrari de reparare automatizare centrala termica SAJ -HR

I.D.: 41822160

Data publicarii	05.02.20	Coduri CPV	50720000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.835,25 RON - 1.835,25 RON

Descriere: Prezenta cumparare directa este o comanda ferma!! RN.8/23.01.2020 Descriere: Lucrari de masura si verificare pentru diagnosticare . ARZATOR LAMBORGHINI EM 16 00850300 SERIA 00865N98 ; P= 79,5 -159Kkv Automat de ardere tip BRAHMA TYP VE3.2 18006005 Aadaptare arzator pe cazan KALARD Adaptare automatizare inseamna a se modifica si realiza legaturile electrice conform schemelor specifice Adaptare automatizare arzator la automatizare cazan Demontare arzator si inlocuire rulmenti 602 ZZ, ventilator Curatare si reglaje electrozi de aprindere si ionizare Masurarea presiunilor de gaz la intrare in vana de gaz Presiunea de gaz in sarcina scade pana la 10 mbar. Presiunea normala ar trebui sa fie 20 mbar. Reglaje sistem ardere si analiza gazelor Punerea in functiune a instalatiei, verificarea etansietatii instalatiei de gaz.
