

Servicii semestriale de verificare hidranti de incendiu interiori

I.D.: 20975319

Data publicarii	07.07.17	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.07.17	Pretul estimativ:	320,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------

Descriere: Servicii semestriale de verificare hidranti de incendiu interiori pentru urmatoarele locatii: Sediul institutiei - B-dul Eroilor nr. 35 (4 buc. hidranti) si Casa Baiulescu - B-dul Eroilor nr. 33. (4 buc. hidranti). Societatea care va realiza verificarile trebuie sa fie autorizata de CNSIPC (Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila) pentru efectuarea lucrarilor de instalare si mentenanta a sistemelor de stingere. - Conform legislatiei in vigoare, Ordinul 2.463/2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere", indicativ P118/2-2013, controlul si verificarea instalatiilor de stingere a incendiilor se efectueaza de catre personal de exploatare specializat si instruit in acest scop. Ofertantul trebuie sa efectueze urmatoarele operatiuni: • verificare vizuala generala • verificare grad de coroziune • verificare furtune • verificarea ajutorajelor de refulare • verificare/manevre robineti • verificare capete de conexiune • verificare garnituri de etanseitate • verificarea cutiilor de protectie • verificarea indicatorilor si a etichetelor • verificarea dotarii cu chei de actionare • curatare, revopsire ungere; • hidrantii de incendiu interiori se vor marca conform prevederilor legislatiei in vigoare • verificare la presiune a intregii instalatii • emiterea buletinului de verificare al instalatiei
