

Verificarea lunara a instalatiilor de hidranti

I.D.: 37447897

Data publicarii	24.07.19	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 8.100,00 RON - 8.100,00 RON

Descriere: Hidrantii de incendiu se mentin permanent în stare de functionare. în acest sens, se verifica lunar: - modul de manevrare al robinetilor, urmarindu-se ca deschiderea/închiderea, sa se realizeze cu efort minim si complet; - starea furtunurilor din punct de vedere calitativ, astfel încât acestea sa poata fi utilizate la presiunile si debitele de utilizare; - accesul catre hidrantii de incendiu; - starea tehnica a cutiilor de protectie; - starea de etansare a elementelor de protectie (garnituri etc.); - existenta marcajului hidrantilor de incendiu conform prevederilor legislatiei în vigoare; pentru un numar de 3 hidranti exteriori si 24 hidranti interiori
