

lucrari service-intretinere centrale termice

I.D.: 45056340

Data publicarii	02.03.20	Coduri CPV	45259300-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.560,00 RON - 4.560,00 RON

Descriere: 1. Demontare conducte, fittinguri, armaturi, instalatii/ echipamente existente in centrala termica: 1 bc vas de expansiune incalzire, V=80 lt- fisurat, 1 bc rezervor hidrofor pt apa rece, V= 100 lt.-fisurat, 4 bc. supapa de siguranta cu arc 1'' decalibrate (existau prelingeri, scurgeri si depuneri pietrificate de saruri Ca si Mg pe scaunul supapelor de siguranta), 1 bc manometru, 1 bc termometru, 1 bc filtru impuritati, etc; 2. Montare conducte, fittinguri, armaturi, instalatii/ echipamente noi in centrala termica: -1 bc vas de expansiune incalzire, tip VRV 80, V=80 lt cu teava Cu28, adaptorii Cu28, teu Al 1'', niplu Al 1'', 1 bc supapa de siguranta cu arc 1''-3 bar, coliere, dibluri, holsuruburi -1 bc rezervor hidrofor pt apa rece, tip VAV 100, V= 100 lt. cu teava PPR32-Al - 4ml, coturi, teuri, mufe, adaptorii, olandez PPR32, teu Al 1'', niplu Al 1'', 1 bc supapa de siguranta cu arc 1''-6 bar, racorduri compres 32-1''m, robinet 1''mf, carcasa dubla filtrare apa rece 10'' + filtre, manometru radial -Montare robinet de izolare 1''mf cu racorduri compress 1'' in caminul apa rece din curtea exterioara a scolii pe conducta cu alimentare apa rece gradinita, tv PEHD 32 -Refacere kit de protectie si siguranta cazan format din 2 bc supapa de siguranta cu arc 1''-3bar, 1 bc termomanometru axial, nipluri 1'', 2 bc cot al 1'', cruce al 1'', prelungitor al 1/2'', aerisitor automat 3. Inlocuire pompa de circulatie existenta 25-60-130 defecta cu pompa noua , tip Evosta2, 40-70/130, inclusiv cupl
