
Verificare stingatoare pentru Spitalul General CF Galati

I.D.: 38435993

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 14.09.19 | Coduri CPV | 50413200-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 18.09.19 | Pretul estimativ: | 860,00 RON - 860,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------|

Descriere: Se solicita verificarea stingatoarelor in conformitate cu Normele tehnice privind utilizarea, verificarea, reincarcarea , repararea si scoaterea din uz a stingatoarelor de incendiu la Ordinul MAI 138/2015, pentru un numar de 107 stingatoare, astfel: 31 stingatoare tip G2,2 stingatoare tip P3, 68 stingatoare tip P6, 5 stingatoare tip P1 si 1 stingator tip SM6. Solicitam ca in urma verificarii sa se elibereze un proces verbal de verificare pentru stingatoarele conforme iar pentru stingatoarele care necesita operatiuni de incarcare cu agent de stingere , vopsire sau repararea si inlocuire eventualelor repere neconforme se solicita deviz de estimativ sau document de respingere in vederea scoaterii din functiune si casare, pentru stingatoarele care nu mai pot fi reparate.
