
Servicii de măsurare rezistență de dispersie priză de pământ

I.D.: 71267753

Data publicarii	14.07.22	Coduri CPV	71630000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 8.000,00 RON - 8.000,00 RON

Descriere: Servicii de măsurare rezistență de dispersie priză de pământ pentru 80 buc.prize de pământ. Conținutul Dosarului de Verificare/Încercare PRAM • Contract/Comandă sau altă formă de colaborare economică (din care să reiasă datele de identificare a societății prestatoare) • Atestatul ANRE (în copie) • Autorizația ANRE a electricianului executant șef de lucrare (în copie) • Notă 1: Conform Normelor de protecția muncii lucrarea trebuie executată de către minim 2 persoane, una Calificată și Competentă (autorizată intern gradul IV SSM) și una Instruită (autorizată intern gradul II SSM) aceste taloane trebuie să fie asupra fiecarui electrician. • Certificatul de Verificare Metrologică a aparatului cu care s-a efectuat măsurătorile. (în copie) • Buletine de Încercare/Verificare (în Original) el trebuie să cuprindă următoarele: • Datele de identificare ale firmei atestată ANRE o Seria/Nr. • Data emiterii • Instituția care are în exploatare instalația • o Identificarea instalației/părții de instalație sau echipamentul • Explicația pe scurt a măsurătorii/încercării (Ex: Prezentul raport privește inspectia echipamentului sau partii de instalatie electrica cu ajutorul metodei termografice) • Metoda folosită - se va specifica metoda folosită
