
Mentenananta sistemelor de detectie si alarmare incendiu

I.D.: 82647098

Data publicarii	26.05.23	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.320,00 RON - 5.320,00 RON

Descriere: Mentenananta sistemelor de detectie si alarmare incendiu efectuata de catre Badas Business SRL are caracter lunar si consta in verificarea si testarea pentru: □ centrala alarmare si detectie la incendiu □ continuitate circuite; □ sirene interioare si exterioare; □ stare acumulatori si inlocuire la nevoie daca situatia tehnica o impune; □ curatire detectori si verificare individuala a fiecarui detector; □ simulare incendiu si testare sistem; □ analiza tuturor inregistrarilor din registrul jurnal si verificare toate masurile corective □ verificarea tuturor echipamentelor □ inspectarea vizuala a cablurilor □ examinarea si testarea baterii, sirene □ testare cel putin a unei detector sau buton in fiecare zona pentru testare sistem □ alte operatiuni specifice de service in vederea functionarii optime a sistemului Principii de mentenananta sisteme detectie alarmare la incendiu: Se va tine cont si se vor verifica, lunar, interconectarile sistemelor de detectie incendiu cu sistemele de control acces de pe caile de evacuare (dupa caz), sisteme de ventilatie, tablouri electrice locale si generale, etc Badas Business va interveni conform timpilor maximi de raspuns de mai jos: Pentru remedierea defectiunilor aparute in sistemele de detectie si alarmare incendii: □ timp de interventie la solicitari de urgenta 8 ore □ timp de interventie la solicitari de rutina 24 ore de la solicitarea achizitorului, telefonica sau prin orice alte mijloace, pentru interventii de urgenta Componentele gasite
