
Mentenanta trimestriala sistem avertizare incendiu

I.D.: 70071983

Data publicarii	08.06.22	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 350,00 RON - 350,00 RON

Descriere: Mentenanta trimestriala sistem avertizare incendiu pentru cladiri cu maxim 40 de elemente adresabile/conventionale. Verificari sistem de alarmare si detectie la incendiu: o centrala de alarmare si detectie la incendiu; o continuitate circuite; o sirene (interior/exterior); o butoane incendiu; o curățire detectori si verificare individuala la fiecare detector; o stare acumulatori si inlocuirea la nevoie daca situatia tehnica o impune; o verificare memorie interna; o verificare panou afisaj; o simulare incendiu si testare sistem; o verificarea comunicatiei cu societatea ce monitorizeaza locatia respectiva (daca este cazul).
