

"Verificare și întreținere sistem de detecție și stingere Serviciul Informatică - Gara Maritimă"

I.D.: 59827356

Documente participare:

- FisaDate_DF1121297.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Fisa de date scanata.pdf
- Formulare_B53.rar
- Draft Contract.pdf
- DUAE_CERERE_133186.xml

Data publicarii	11.08.21	Coduri CPV	50413200-5
Termenul limita pentru depunere:	24.08.21	Pretul estimativ:	25.000,00 RON - 25.000,00 RON

Descriere: Sistemul de detecție, semnalizare si stingere incendiu cu gaz inergen este amplasat/montat in spațiile serviciului informatic din cladirea Gara Maritimă, Incinta Port, Constanța Sistemul de detecție, semnalizare și stingere incendiu este compus, in principal, din urmatoarele echipamente/piese: 1 Centrala detectie adresabila Ansul Autopulse 442R - 1 buc. 2 Detector de fum - 13 buc. 3 Buton alarmare incendiu - 2 buc. 4 Comutator de mentenanta - 1 buc. 5 Sirena incendiu de interior - 1 buc. 6 Butelii gaz inergen 12,6 m3, 150 bar - 13 buc. 7 Butelii gaz inergen 10,3 m3, 150 bar - 4 buc. 8 Acumulatori 7 AH, 12 V - 2 buc. 9 Modul 4XZM, Zone Relay - 1 buc. 10 Modul 4XLM, LED Interface - 1 buc. 11 Tip actionator - Pirotehnic. 12 Zone de stingere - 5 buc. Valoarea totala estimata: 25.000 lei, fara TVA - pentru servicii de verificare și întreținere se estimeaza o valoare de 16.000 lei fara TVA; - pentru componenta ce reprezintă contravaloarea pieselor posibil a fi înlocuite în cazul în care pe parcursul activităților de verificare și întreținere se constată defectiuni la pieselor instalațiilor, se estimeaza o valoare de 9.000 lei fara TVA. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 Termenul în care entitatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări sau informatii suplimentare în legătură cu documentatia de atribuire este a 4-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. La solicitarile adresate dupa acest termen entitatea contractanta nu va raspunde.
