
Constatare defecțiuni la instalațiile de climatizare si ventilație

I.D.: 45088761

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 03.03.20 | Coduri CPV | 45259300-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 999,00 RON - 999,00 RON

Descriere: Constatare defecțiuni la instalatiile de incalzire,climatizare si ventilatie de la sediul Judecatoriei Oltenita. - instalația de ventilație: - ventiloconvectoare instalate in tavanul fals <50% nefuncționale - 2 unitati AHU pentru climatizarea sălilor de ședința - una este nefuncționala; - 2 chillere TRANE CXAH 250, ce nu mai sunt funcționale.
