

Verificare stingator P6,P9, P50, SM6, SM50,G2 si G5

I.D.: 76198788

Data publicarii	06.12.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	14.147,80 RON - 14.147,80 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Operațiile de verificare e presupun următoarele manopere obligatorii pentru fiecare stingător: - se va aplica pe fiecare stingător o etichetă care cuprinde: □ datele de identificare ale prestatorului; □ luna și anul în care a fost efectuată verificarea; □ luna și anul în care a fost efectuată reîncărcarea și/sau repararea; □ luna și anul în care trebuie efectuată următoarea verificare sau, după caz, reîncărcarea. - Etichetarea va conține referiri la perioada de garanție acordată pentru lucrările efectuate. - Nu vor înlocui etichetele producătorului stingătorului de incendiu și trebuie amplasate astfel încât să nu afecteze/schimbe informațiile precizate de producător. - Modelul etichetei respectă prevederile din O.M.A.I nr. 138/2015. La finalizarea operațiilor de verificare se va întocmi, pentru fiecare locație în parte, un Proces-verbal, în care se vor consemna următoarele: □ obiectivul/locația la care s-au prestat serviciile; □ data efectuării serviciilor; □ operațiile efectuate; □ numărul și tipul stingătoarelor verificate; □ numărul și tipul stingătoarelor care necesită reparare; □ numărul și tipul stingătoarelor care nu mai corespund și motivului scoaterii din uz (casare). - Procesele verbale vor fi vizate atât de reprezentanții beneficiarului cât și de prestator și vor fi însoțite de Declarația de conformitate și certificat de garanție pentru serviciile prestate (12 luni de la data prestării). - Operațiile de verificare se vor realiza la atelierul prestatorului, prin colectarea
