

---

## **Revizie si curatare instalatii de aer conditionat 9000Btu/h <18000Btu/h cu materiale incluse**

I.D.: 36759267

---

Data publicarii	24.06.19	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 10.384,00 RON - 10.384,00 RON

---

Descriere: Verificare tensiune de alimentare , - Verificarea starii tehnice aparatului (unitate exterioara si interioara) , - Verificarea izolatiei termice a conductelor , - Verificare presiune agent frigorific , - Verificarea partii electrice a echipmentului , - Curatarea filtrelor, vaporizatorului si a tavitei de condens a unitatii interne cu solutii antibacteriene, antistatice si anticalcar, - Demontare unitate interioara, demontare si curatare a tavitei de condens, curatarea si igienizarea ventilatorului unitatii interioare, - Curatarea unitatii exterioare si a condensatorului unitatii exterioare cu solutie detergent si jet de apa , - Masurare temperatura radiatie directa unitate interioara, - Completare cu agent frigorific pana la 0,2 Kg, daca este cazul, in functie de tipul aparatului , - Inlocuirea izolatiei termice a traseului frigorific - daca acesta este deteriorat - pe o distanta de maxim 1m cu materiale specifice ( izolatia termica a conductelor, banda izolatoare neadeziva teflonata, si banda izolatoare adeziva , diverse furnituri ), - Inlocuire stecher alimentare , daca este cazul, - Inlocuire baterii telecomanda , 1. Pretul este valabil pentru echipamente de aer conditionat cu putere intre 9000 Btu/h pana la 18000 Btu/h , 2. Oferta este valabila pentru orice tip , marca si model de aer conditionat tip split , de fereastru sau mobil .

---