
Verificare trimestriala sistem de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

I.D.: 107332829

Data publicarii	18.12.24	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 756,30 RON - 756,30 RON

Descriere: Sunt analizate toate inregistrarile din registrul jurnal si sunt luate masurile corective necesare pentru a aduce sistemul in stare corecta de functionare - Se actioneaza cel putin un detector sau declansator manual de alarma in fiecare zona, pentru a testa daca echipamentul de control si semnalizare primeste si afiseaza semnalul corect, porneste alarma sonora si actioneaza orice alta indicatie sau dispozitiv suplimentar - Sunt verificate functiile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentului de control si semnalizare - Acolo unde este permis, actionarea liniei de comunicare catre brigada de pompieri sau dispeceratul de monitorizare - Sunt efectuate toate testele si verificarile specificate de catre producator, furnizor sau executan - Este analizata orice modificare structurala sau de destinatie care poate afecta cerintele privind amplasarea detectoarelor, declansatoarelor manuale de alarmare si sirenele de alarmare
