
Acord - cadru de furnizare produse : cazane abur joasa presiune; cazane apa calda pentru încălzire; boiler; arzatoare automatizate; electropompe recirculare; statie de dedurizare a apei; schimbator de caldura.

I.D.: 7288186

Documente participare:

- Documentatie de atribuire.7z
- FisaDate_No107639_AP.pdf
- Loturi.htm
- Erata.htm

Data publicarii 31.07.13 Coduri CPV 39715210-2 42161000-5 42912100-3 45331100-7 71321200-6

Termenul limita pentru depunere: 10.09.13

Descriere: Acord cadru în baza caruia se atribuie contracte subsecvente de produse - pentru loturile: Lotul 1: Pozitia 1 - U.M. 01369 Cluj N. - Cazan abur joasa presiune QC= 1Gcal/h; 0,5 barr; Pozitia 2 - U.M. 02401 Alba Iulia - Cazan apa calda pt. încălzire P nom = 1.163 KW; Pozitia 3 - U.M. 01037 Vatra Dornei - Cazan apa calda pt. încălzire P nom = 1.163 KW; Lotul 2: Pozitia 1 - U.M. 01515 Turda - Cazan apa calda pt. încălzire P nom = 350 KW; Pozitia 2 - U.M. 01218 Timisoara - Muntele Mic - Cazan apa calda pt. încălzire P nom = 35 KW; Lotul 3: Pozitia 1 - U.M. 01473 Sibiu - Cisnădie - Cazan apa calda pt. încălzire P nom = 697 KW; Pozitia 2 - U.M. 01372 Caransebes - Cazan apa calda pt. încălzire P nom = 697 KW; Pozitia 3 - U.M. 01372 Caransebes - Cazan apa calda pt. încălzire P nom = 697 KW; Pozitia 4 - U.M. 01037 Vatra Dornei - Cazan apa calda pt. încălzire P nom = 697 KW; Lotul 4: Pozitia 1 - U.M. 01607 Cluj N. - Boiler orizontal preparat apa calda menajera, 5.000 l; Pozitia 2 - U.M. 01473 Sibiu - Statie de dedurizare a apei, debit de lucru = 3 mc/h; Pozitia 3 - U.M. 01037 Vatra Dornei - Schimbator de caldura pt. preparat ACM, P = 884,53 kW; Lotul 5: Pozitia 1 - U.M. 02032 Cluj N. - Arzatoare automatizate pe CL tip M, Q=0,06÷0,15 Gcal/h; Lotul 6: Pozitia 1 - U.M. 02032 Cluj N. - Electropompe recirculare ? 150x125; P= 11 kW; n = 1500rot/min; Lotul 7: Pozitia 1 - U.M. 02032 Cluj N - Electropompe recirculare ? 100 x 80; P= 4,75 kW; n= 1.500rot/min
